



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48861

(номер сертификата соответствия)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение  
заявителя)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: 321100, Китай, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG. Адрес электронной почты: info@hopa-m.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение  
изготовителя продукции)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: 321100, Китай, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG. Адрес электронной почты: info@hopa-m.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте  
сертификации, позволяющая  
идентифицировать объект)

Доводчики для закрывания дверей, торговая марка HOPA-M, Серия S. Модель 3S мал., 3S бол., 4S, 5S. Серийный выпуск. (см. приложение №1)

код ОКПД 2  
25.72.14

код ТН ВЭД  
8302600009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей".  
Метод испытания на воспламеняемость ГОСТ 12.1.044-89  
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.  
Номенклатура показателей и методы их определения (п. 4.18) ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №44098-ПРГ/ЛБ-24 от 06.03.2024  
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»  
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей", ГОСТ 538-214

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020, Оценка соответствия, Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

**с 07.03.2024 по 06.03.2027**



Руководитель органа  
по сертификации

подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Проверка подлинности сертификата соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48861  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.03.2024 по 06.03.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
25.72.14	Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей", Доводчики для закрывания дверей, торговой марки НОРА-М Серия S, 3S мал., 3S бол., 4S, 5S. прошли проверку и соответствуют следующим параметрам: Сила закрывания доводчиков для дверей не ниже 3 класса по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014; Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытываемых отсутствует; Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25с.	ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214, ГОСТ Р56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей"



Руководитель органа по сертификации

*[Signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации